

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA WYKONAWCY

dot. zapytania zastosowania mieszanki żwirowo-tłuczniowo wapiennej dla potrzeb wykonania podbudowy dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwinowo z dnia 03.03.2014 r.

W odpowiedzi na zgłoszone zapytanie w sprawie zastosowania mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej na podbudowę drogi gminnej w m. Ludwinowo informujemy:

1. Nie wyrażamy zgody na zastosowanie destruktu betonowego na podbudowę.
2. Mieszanka żwirowo-tłuczniowa wapienna zgodnie z przedmiarem winna mieć uziarnienie o frakcji 0/31,5mm. Niedopuszczalne jest mieszanie kruszywa na budowie. Należy zakupić optymalną mieszankę żwirowo-tłuczniową o uziarnieniu zawartym między krzywymi granicznymi pól, posiadającą atest i deklarację zgodności.
3. W załączeniu Szczegółowa specyfikacja techniczna na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie określającą wymagania dot. Kruszywa.