



Przekrój za filtrem P 2.5

OZNACZENIA:

1. Przewód do spuszczenia pierwszego filtratu (przy stabilizacji złoża).
2. Zawór zwrotny 2" grzybkowy do powietrza (bez przewodnicy ślizgowej).
3. Przewód do upuszczania wody z filtrów przed przedmuchaniem ich powietrzem.
4. Odpływ wód popłucznych.
5. Przewód zbiorczy dopływu wody surowej do filtrów (w czasie płukania odpływ wody popłucznej).
6. Przewód zbiorczy odpływu wody uzdatnionej z filtrów.

UWAGA:

W analogiczny sposób wykonać zamknięcie do płukania filtrów 1°.

Zespół zamknąć do płukania filtrów 2° Skala 1:25

Przedsiębiorstwo: Przebudowa gminnej stacji wodociągowej w Dębicach gm. Włocławek				
Obiekt: Stacja wodociągowa				
Branża: sanitarna		działki nr 32/3;96/9;96/18: obręb 0014 Ludwinowo: jednostka ewidencyjna 041813_2 Włocławek		
Inwestor: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7,87-800 Włocławek				
Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "BIOBOX" Wiesław Mikołajczuk, ul.Polna 101; 87-100 Toruń				
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. Wiesław Mikołajczuk	UAN-N-V/60/TO/84	Instalacyjno - inżynierska w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociągowej	
Kod rysunku:	Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	Data opracowania: wrzesień 2016 r.	Skala: 1:25	Nr rys.: 13